



## Městský úřad Roudnice nad Labem Odbor životního prostředí

Spis. zn.: OŽP/10036/2026/JES  
Čísł. jedn.: MURCE/32113/2026  
Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Melicharová  
Telefonní číslo: 416 850 269  
Email: [emelicharova@roudnicenl.cz](mailto:emelicharova@roudnicenl.cz)

Roudnice n. L. dne 2.7.2026

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035  
Teplická č.p. 874/8  
Děčín IV-Podmokly  
405 02 Děčín 2

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

#### Závazná část:

Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán příslušný podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., zákona o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen "ZJES"), podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 26.2.2026 podali

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterého zastupuje**

**RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., IČO 25298194, plk. Truhláře č.p. 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou**  
(dále jen "žadatel"), ve věci:

**IV-12-4027708 LT-Kleneč, p.č. 56-12, kNN**

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 56/12, 663/3 v katastrálním území Kleneč, a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 ZJES a podle § 136 a § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné** jednotné environmentální stanovisko:

#### I. Záměr je

#### p ř í p u s t n ý

z hlediska vlivů na všechny dotčené úseky životního prostředí, které dotčený orgán hájí:

#### 1. Ochrana přírody a krajiny, Ing. Bc. Jaroslav Pém, DiS., tel. 416 850 160, [jpem@roudnicenl.cz](mailto:jpem@roudnicenl.cz)

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

#### 2. Odpadové hospodářství, Ing. Věra Kautská Hofmanová, DiS., tel. 416 850 184, [vhofmanova@roudnicenl.cz](mailto:vhofmanova@roudnicenl.cz)

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

**3. Ochrana lesa**, Ing. Bc. Jaroslav Pém, DiS., tel. 416 850 160, [jpem@roudnicenl.cz](mailto:jpem@roudnicenl.cz)

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

**4. Ochrana zemědělského půdního fondu**, Ing. Jana Neschnerová, tel. 416 850 180, [jneschnerova@roudnicenl.cz](mailto:jneschnerova@roudnicenl.cz)

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

**5. Ochrana vod**, Pavlína Helebrantová, tel. 416 850 179, [phelebrantova@roudnicenl.cz](mailto:phelebrantova@roudnicenl.cz)

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů II stupně, záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:
- veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v oblasti OPVZ II. stupně musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových a podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodohospodářské účely.

**6. Pohřebnictví**, Pavlína Helebrantová, tel. 416 850 179, [phelebrantova@roudnicenl.cz](mailto:phelebrantova@roudnicenl.cz)

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

**Odůvodnění:**

Dotčený orgán obdržel dne 26.2.2026 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru. Tímto dnem bylo zahájeno řízení.

Protože při posuzování žádosti dotčený orgán zjistil, že doložené podklady neumožňují řádné posouzení žádosti, byl žadatel dne 3.3.2026 vyzván k jejímu doplnění. Žádost byla doplněna dne .

Vzhledem k tomu, že záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí podle § 2 odst. 1 ZJES dotčený orgán vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru:

- Rámci stavby bude ze stávající rozpojovací skříně R11, umístěné v pilíři na p.p.č. 663/3, vyvedeno zemní kabelové vedení 1-AYKY-J 4x50 mm<sup>2</sup>.
- Toto vedení bude pokračovat v p.p.č. 663/3 a bude ukončeno v nové přípojkové skříně X, typ SS100/NKE1P-C, umístěné v pilíři na hranici parcely p.č. 56/12, k.ú. Kleneč. Pozemek a části nemovitosti dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu. Veškeré náklady bude hradit ČEZ Distribuce, a.s., investor stavby.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Předložená dokumentace záměru.

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Vzhledem k tomu, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl dotčený orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy lze vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Odůvodnění pro jednotlivé úseky:

**Ochrana vod**

Stavba podléhá udělení souhlasu dle § 17, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Popis stavby: záměrem je zřízení nového odběrného místa a rozšíření stávající distribuční sítě NN v obci Kleneč. V rámci stavby bude ze stávající rozpojovací skříně R11, umístěné v pilíři na pozemku p. č. 663/3 vyvedeno zemní kabelové vedení 1-AYKY-J 4x50 mm<sup>2</sup>. Toto vedení bude pokračovat na pozemku p. č.

663/3 a bude ukončeno v nové přípojkové skříni X, typ SS100/NKE1P-C, umístěné v pilíři na hranici pozemku p. č. 56/12, k. ú. Kleneč. Celková délka trasy je 79 m.

Stavba je umístěna v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně, stanoveného na základě rozhodnutí vydaného Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Litoměřice pod č.j. Vod 2911/79-2511/79 ze dne 29.10.1979, mimo stanovené záplavové území vodního toku Čepel (IDVT 10100416).

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Stanovisko bylo vydáno na základě projektové dokumentace, kterou vypracoval p. Ladislav Jiřík v 02/2026 a vyjádření Povodí Ohře, státní podnik č.j.: POH/14230/2026-2/032400, ze dne 9.4.2026 a vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., č.j.: SCVKZAD273453/UL/Sim, ze dne 12.3.2026.

### **Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bude závazným stanoviskem podmíněno.

Ing. Bc. Jaroslav Pém, DiS.  
vedoucí odb.ŽP MěÚ Roudnice nad Labem

### **Obdrží:**

RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., IDDS: cfhyk75  
sídlo: plk. Truhláře č.p. 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou  
zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

### **Na vědomí:**

Obec Kleneč, IDDS: 57aaqt3  
sídlo: Hlavní č.p. 95, Kleneč, 413 01 Roudnice nad Labem