



Městský úřad Roudnice nad Labem Odbor strategického a projektového řízení

Vyřizuje Mgr. Tereza Moravcová
Telefon 416 850 257
E-mail tmoravcova@roudnicenl.cz
Vaše značka
Naše značka MURCE/41091/2026
Spisová značka VEU/ 22/2026
Datum 01.09.2026 08:42:26

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Zadavatel: **Město Roudnice nad Labem**
Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou
IČ zadavatele: 00264334
Sídlo zadavatele: Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem

tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace dle čl. 9.2 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce vedené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon“)

„Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Prokopova v Roudnici nad Labem“

Dotaz č. 20, přijatý elektronicky dne 25. 8. 2026 (přesné znění dotazu)

Položkový rozpočet obsahuje položku

218	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	14 863,040
-----	---	-----------	---	----	------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107241

VV	"ACO 11" (63,88+931,75)+(2720,13)	3 715,760
VV	"ACO 8" (63,88+931,75)+(2720,13)+(63,88+931,75)+(2720,13)	7 431,520
VV	"ACP" (63,88+931,75)+(2720,13)	3 715,760
VV	Součet	14 863,040

Z poznámek a výpočtu k položce je patrné, že Zadavatel uvažuje s odbouráváním po vrstvách tl. 50 mm. Dodavatel se domnívá, že způsob odstranění vybourání po vrstvách je těžko realizovatelný, protože jednotlivé vrstvy budou pevně spojeny.

Tomu nasvědčují i vývrty, kde se asfaltové souvrství jeví kompaktní, nejeví známky rozpadu po vrstvách a hranice mezi nimi není zarovnaná.

Neuvažuje Zadavatel o záměně uvedené položky 113107241 například za položku 113107244. Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2, která lépe vystihuje možnosti postupu při odstranění živičného souvrství?

Opověď zadavatele na dotaz č. 20

Uvažováno bourání v tloušťkách 50 mm s ohledem na zatřídění jednotlivých asfaltů. Pokud Zhotovitel vybourá celé souvrství náraz, nemělo by to mít na výslednou cenu vliv.

Dotaz č. 21, přijatý elektronicky dne 25. 8. 2026 (přesné znění dotazu)

Položkový rozpočet obsahuje položku

255	K	997221875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1 642,065
-----	---	-----------	--	---	-----------

určenou pro ocenění předání odpadu asfaltového bez obsahu dehtu recyklačnímu středisku.

Podle zveřejněných protokolů stanovení obsahu PAU má však část asfaltového odpadu získaného vybouráním kvalitativní třídu ZAS T3 a ZAS T4.

Opraví Zadavatel soupis prací tak, aby položky odstranění asfaltového odpadu byly v souladu s provedeným zkouškami?

Opověď zadavatele na dotaz č. 21

Soupis prací je v souladu s provedenými zkouškami. Asfalty byly dle těchto zkoušek zatříděny do skupin T2 - T4, tomu následně odpovídají i poplatky za předání těchto asfaltů na skládku.

Dotaz č. 22, přijatý elektronicky dne 25. 8. 2026 (přesné znění dotazu)

Již zmíněná položka

218	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	14 863,040
-----	---	-----------	---	----	------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107241

VV	"ACO 11" (63,88+931,75)+(2720,13)	3 715,760
VV	"ACO 8" (63,88+931,75)+(2720,13)+(63,88+931,75)+(2720,13)	7 431,520
VV	"ACP" (63,88+931,75)+(2720,13)	3 715,760
VV	Součet	14 863,040

ve svém výpočtu uvažuje s jednou vrstvou ACO 11 a dvěma vrstvami ACO 8.

Dle protokolů o vývrtech je však asfaltové souvrství tvořeno dvěma vrstvami AC 11 a jednou vrstvou AC 8 jednou vrstvou AC 16.

Může Zadavatel vysvětlit tento rozpor?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 22

V této položce došlo k prohození výměr k ACO 8 a ACP, ve výsledku však bude celková hodnota shodná, tj. 14 863 m². Tudíž tato nepřesnost nemá na rozpočet vliv a zadavatel nebude z tohoto důvodu rozpočet opravovat.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Na základě tohoto vysvětlení a s odkazem na ustanovení § 98 odst. 3 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podávání nabídek končí 9. 9. 2026 v 10:00 hod.

V Roudnici nad Labem

Bc. Tomáš Grunt
vedoucí OSPŘ