



1NPE ~ 50Hz, 230V/TN-S 3NPE ~ 50Hz, 400V/TN-S OCHRANA PŘED URAZENÍM EL. PROUDEM: (ČSN 33 2000-4-41 ed.3) AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-S ČL. 411, DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE ČL. 412		A/PROSTŘEDÍ : - V MÍSTNOSTECH DOMU - PROSTORY NORMÁLNÍ. - PROSTORY S VANOU NEBO SPRCHOU - ZÓNY 0 AŽ 3 PODLE ČSN 33 2000-7-701 B/VYUŽITÍ : BA1, BC2, BD1, BE1, CKONSTRUKCE : CA1.	
Projektant - autoriz. osoba:	Miroslav Kvintus	Vypracoval:	Štěpán Tintěra
Stavebník:	Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice n.L.		
Akce:	PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČP.1062 V ROUDNICI N.L.		
Příloha:	ELEKTROINSTALACE - 1.NP		
		ŠINFELT s.r.o. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ SINFELT s.r.o. Kratohvilova 288 41301 Roudnice nad Labem E-mail: tintera@sinfelt.cz www.sinfelt.cz	
		Druh dok.: DUSP	
		Číslo zak.: 8x44	
		Formát: 04/2024	
		Datum: elektro	
		Měřítko: 1 : 50	
		Čís. výkresu: D.1.4c-2	