


LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1 Stávající plynový atmosférický kotel 24kW - zrušen
- 2 Stávající plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100-W typ B1HF, Výkon Qmax=23kW při 80/60° - přesunut z 2NP
- 3 Stávající expanzní membránová nádoba ČKD Expanzomat 35l - přesunuta z 2NP
- 4 Stávající měření tepla, průtokoměr - přesunuto z 2NP
- 5 Stávající elektro-rozvaděč MaR - řízení stávajících kotlů - přesunut z 2NP
- 6 Magnerický odlučovač vzduchu a nečistot Flamcovent Clean Smart 3/4"
- 7 Nový kondenzační kotel Viessman Vitodens 111-W s vestavěným zásobíkem TV 49l; typ B1LF; topný výkon Qmax=23kW při 80/60°C; nastavení čerpadla A (60%);
- 8 Magnerický odlučovač vzduchu a nečistot Flamcovent Clean Smart 3/4"

POPIS ZAŘÍZENÍ :



POZN.:
V NEJMIŽŠÍCH MÍSTECH OSAZENY VK1/2", V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH OV 3/8"
NEOZNAČENÉ PŘÍPOJKY OT - Cu 15*1DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

<div><div><input type="checkbox"/> STAVEB. ARCH.</div><div><input type="checkbox"/> KONSTRUKCE</div><div><input checked="" type="checkbox"/> VYTÁPĚNÍ</div><div><input type="checkbox"/> VZDUCHOTECH.</div><div><input type="checkbox"/> ZDRAV. INSTAL.</div><div><input type="checkbox"/> ELEKTRO</div><div><input type="checkbox"/> POŽÁR. OCHR.</div><div><input type="checkbox"/> M+R</div><div><input type="checkbox"/></div></div>	Vypracoval: Ing. Dana Vágnerová	Zodpovědný projektant: Ing. Dana Vágnerová	ING. DANA VÁGNEROVÁ U VYSOČANSKÉHO PIVOVARU 425/20 190 00 PRAHA 9 IČ: 707 37 363, tel: 724 062 320, e-mail: vagnerova.dana@gmail.com	
	Investor: Město Roudnice nad Labem; Karlovo náměstí 21 413 01 Roudnice nad Labem			
	Název akce: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČP. 1062 V ROUDNICI NAD LABEM		Stupeň: DSP	Číslo paré:
	Název přílohy: PŮDORYS PODKROVÍ A 2NP - NOVÝ STAV		Měřítko: 1:50	Datum: 03.2024
			Číslo přílohy: D.1.4.a-05	