



Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje
A	MEDIK-L 5000/940 MPR	Interiérové přisazené svítidlo	1 x LED, 41W, 3903lm, Ra90, 4000K
B	MEDIK-L 3600/940 MPR	Interiérové přisazené svítidlo	1 x LED, 29W, 2761lm, Ra90, 4000K
C	MEDIK-L 4300/940 MPR	Interiérové přisazené svítidlo	1 x LED, 35W, 3332lm, Ra90, 4000K

LEGENDA ZNAČEK :

- Spínač polozapuštěný ř.č.1, IP20
- Spínač polozapuštěný ř.č.5, IP20
- Spínač polozapuštěný ř.č.6, IP20
- Spínač polozapuštěný ř.č.6+6, IP20
- Vývodková svorkovnice 5x2,5 pro připojení sporáku
- Domovní zásuvka 16A/230V,50Hz, IP20
- Domovní zásuvka s přep. ochranou 16A/230V,50Hz, IP20
- Domovní dvojjednosv. zásuvka 2x16A/230V,50Hz, IP20
- Výklopné zásuvky do nabytku 3x16A/230V,50Hz, IP20
- 2xRJ45 Datová dvojjednosv. zásuvka 2xRJ45 Cat.5e
- 1xRJ45 Datová jednosv. zásuvka 1xRJ45 Cat.5e
- HDMI Datová zásuvka HDMI propojovací kabel 10m
- REP Reprodukční zásuvka 2xREP
- REP Reprodukční zásuvka 4xREP
- A Interiérové přisazené svítidlo 1 x LED, 41W, 3903lm, Ra90, 4000K (např. MEDIK-L 5000/940 MPR)
- B Interiérové přisazené svítidlo 1 x LED, 29W, 2761lm, Ra90, 4000K (např. MEDIK-L 3600/940 MPR)
- C Interiérové přisazené svítidlo 1 x LED, 35W, 3332lm, Ra90, 4000K (např. MEDIK-L 4300/940 MPR)
- D Kruhové svítidlo d=300mm 1 x LED 16 W/ 2010lm, Ra80, 4000K, IP54 (např. LINEA ROUND 2500/840)

1NPE ~ 50Hz, 230V/TN-S
3NPE ~ 50Hz, 400V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZENÍM EL. PROUDEM: (ČSN 33 2000-4-41 ed.3)
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-S ČL. 411,
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE ČL. 412
APROSTŘEDÍ:
- V MÍSTNOSTECH DOMU - PROSTORY NORMÁLNÍ.
- PROSTORY S VANOU NEBO SPRCHOU - ZÓNY 0 AŽ 3
PODLE ČSN 33 2000-7-701
BV/ÚŽITÍ : BA1, BC2, BD1, BE1,
CKONSTRUKCE : CA1.

Projektant - autoriz. osoba:	Vypracoval:	SINFELT ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ SINFELT s.r.o. Klášterská 203 41361 Roudnice nad Labem E-mail: info@sinfelt.cz www.sinfelt.cz
Stavebník:	Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice n.L.	
Akce:	PRÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČP.1062 V ROUDNICI N.L.	
Příloha:	ELEKTROINSTALACE - 3.NP	
		Druh dok. DUSP Číslo zak. 8x44 Formát: 04/2024 Datum: elektro Měřítko: 1 : 50 Čís. výkresu: D.1.4c-1