



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- 2

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL VISSMANN

TYP: VITODENS 100

TOPNÝ VÝKON: 23kW, 80/60°C

PŘESUNUTÝ KOTEL Z 2.NP DO 3.NP
- 3

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL VISSMANN

TYP: VITODENS 111-W, typ B1LF

TOPNÝ VÝKON: 23kW, 80/60°C

NOVÝ KOTEL vč. VESTAVĚNÉHO ZÁSOBNÍKU TV 49l
- 4

PLYNOVÝ KOTEL DAKON DUA

KOTEL JE ZRUŠEN

- POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ
- POTRUBÍ DEMONTOVANÉ
- POTRUBÍ NOVÉ

VYPRACOVAL: ING. P. BORLOVÁ		ZODP. PROJ.: ING. P. BORLOVÁ		
OBJEDNATEL: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice n.L.				
STUPEŇ: Dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení				
STAVBA: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČP.1062 V ROUDNICI N.L.		DATUM: 04/2024	FORMÁT:	
		MĚŘÍTKO: 1:50	A3	
ČÁST: ZEMNÍ PLYN		ČÍSLO PŘÍLOHY:	ČÍSLO PARÉ:	
OBSAH: PŮDORYS 3.NP		ZP-03		