



Městský úřad Roudnice nad Labem

Odbor Strategického a Projektového řízení

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem



MURLX00NZT2M

Vyřizuje: Tarancovová Linda Bc.
Tel.: 416 850 130
E-mail: ltarancovova@roudnice.nl.cz
Internet: www.roudnice.nl.cz

Č. j.: MURCE/34940/2024
Sp. Zn.: VEU/ 34/2024
Datum: 29.07.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Zadavatel: **Město Roudnice nad Labem**
Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou
IČ zadavatele: 00264334
Sídlo zadavatele: Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem

tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon“), v souladu se Směrnicí rady města Roudnice nad Labem č. 2/2022 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

„Přístupový systém do Základní a mateřské školy Roudnice nad Labem, Školní 1804, 413 01 Roudnice nad Labem“

Dotaz č. 12, přijatý elektronicky dne 26. 7. 2024 (přesné znění dotazu):

Zdvořile žádáme o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výběrovému řízení „Přístupový systém do Základní a mateřské školy Roudnice nad Labem“.

Dotazy:

Ad. Odpověď na dotaz č. 1 - To, že jsou připraveny zásuvky, neznamená, že lze telefony připojit. Týká se to síťových prvků, tj. PoE switchů v rackích. Jsou na připojení telefonů switchu připraveny?



Městský úřad Roudnice nad Labem

Odbor Strategického a Projektového řízení

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Odpověď na dotaz č. 12

Telefony budou připojeny do stávajících zásuvek propojených s infrastrukturou školy. Pokud bude telefon odpovídat specifikaci, bude připojitelný. Nastavení provede dodavatel v součinnosti se Zadavatelem.

Dotaz č. 13

Ad. Odpověď na dotaz č. 3 - Do nabídky se tedy počítá s přípravou kabelových tras, ale není zřejmé, kde je umístěn nejblíže rozvaděč, tudíž není možné spočítat kudy povede trasa kabeláže.

Odpověď na dotaz č. 13

Vzhledem k variabilním možnostem řešení napájení a propojení dodávaných turniketů, není možné v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) přesně specifikovat jak a kolika kabely má být nově dodávané zařízení připojeno. V ZD jsou jasně popsány možnosti a za účelem bližších technických řešení byla stanovena prohlídka místa plnění.

Dotaz č. 14

Ad. Odpověď na dotaz č. 4 - SW ústředna vůbec není specifikována v poptávce a je psáno pouze propojení s ústřednou školy. Kdo zajistí přístupy do konfigurace zřejmě stávající SW ústředny školy nebo se bude doplňovat nová? Nejsou zadány žádné specifikace VOIP ústředny? Tj. počty vnitřních SIP linek, počty a typy vnějších linek. Kdo zadá číselné plány a nastavení pro provoz?

Odpověď na dotaz č. 14

Součástí veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka zařízení určené specifikace. Dodavatel dodá a nainstaluje zařízení, SIP účty pro připojení k ústředně obdrží od Zadavatele. Specifikace je uvedena u poptávaných zařízení.

Dotaz č. 15

Ad. Odpověď na dotaz č. 5 - Žádáme o výkresovou dokumentaci. Obhlídka je jen orientační a není z ní žádný zápis o jakémkoliv umístění.

Odpověď na dotaz č. 15

Zadavatel nemůže vytvořit konkrétní výkresovou dokumentaci, protože by tím diskriminoval možné dodavatele. Každý turniket, má jiné rozměry a jiný způsob připojení. Konkrétní návrh provedení je na dodavateli řešení.



Městský úřad Roudnice nad Labem

Odbor Strategického a Projektového řízení

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Dotaz č. 16

Ad. Odpověď na dotaz č. 6 - S kým se bude konzultovat „estetické rozložení“? Kabeláž sice částečně bude umístěna v turniketech, ale přívody se musí někudy vést?

Odpověď na dotaz č. 16

Předpokládá se, že dodavatel je dostatečně odborně způsobilý a zvolí vhodný způsob instalace přírodních vedení. Nadomítková řešení jsou přípustná, ale je třeba respektovat stávající estetické provedení vstupního vestibulu. Tzn. bílá elektroinstalační lišta vedená vhodně v rohu je přípustná.

Dotaz č. 17

Ad. Odpověď na dotaz č. 7 - Na předpoklady se nehraje. Je nutné zajistit písemný souhlas investora s dodatečným zabudováním.

Odpověď na dotaz č. 17

Předpokládá se dostatečná odbornost dodavatele. Na trhu existuje spousta elmg. zámků, které budou kompatibilní se stávající dvevní vložkou. Firma, která drží záruku na dveře, připouští odborný zásah. Pokud budou dveře neodborně poškozeny bude škoda vymáhána na Dodavateli, je tedy na Dodavateli, aby zajistil vhodné řešení.

Dotaz č. 18

Ad. Odpověď na dotaz č. 11 - Součástí výběrového řízení není PBR. Není zřejmé, kde jsou únikové východy, včetně vnitřních dveří. Bude otevření zámků navázáno na EPS systém? Pokud má být systém propojen se systémem Škola online, není specifikováno, kdo zajistí propojení a licence. Tímto žádáme o doložení PBR, dle kterého máme postupovat.

Odpověď na dotaz č. 18

V ZD byly zohledněny požadavky evakuačních plánů i PBR. V ZD je zmíněno „sklopení ramene bude ovládáno externím signálem“. Zásahy do EPS se od Dodavatele nepožadují. Zadavatel záměrně nepoptává konkrétní typy signálů, neboť by tím diskriminoval případné zájemce. Vzhledem k rozsahu VZ je úprava typu signálového propojení určitě řešitelná. Propojení se školou online zajistí Dodavatel.

Vzhledem k povaze pokládaných dotazů upozorňujeme, že podle zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení musí Dodavatel vlastnit Oprávnění k montáži od Technické inspekce ČR.



Městský úřad Roudnice nad Labem

Odbor Strategického a Projektového řízení

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Na základě tohoto vysvětlení **zadavatel rozhodl o prodlužení lhůty pro podání nabídek do 8. 8. 2024 do 10:00 hodin.**

Otevírání obálek proběhne dne 8. 8. 2024 ve velké zasedací místnosti č. dveří 27 na MěÚ Roudnice nad Labem v 10:30 hodin.

V Roudnici nad Labem

Bc. Tomáš Grunt
Vedoucí OSPŘ