



S - JTSK, Bpv

A K C E

LESOPARK NA KOLEČKU ROUDNICE NAD LABEM

LOKALITA

Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem [741647]
P.č.: 4220/1, 4220/2, 4309/1, 3204/262, 3204/161
3204/179, 3204/366

OBJEDNATEL

Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334

ZHOTOVITEL

Land05 s. r. o.
Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 07898860
DIČ: CZ07898860

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Land05 Ateliér zahradní a krajinářské
architektury

Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
T: +420 603 365 158, E: contact@land05.cz
www.land05.cz

ČÁST

SO 02 Veřejné osvětlení
D.2.2 Výkresová část

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Aleš Zemen
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRO NN
Mendíků 391/3, 140 00 Praha 4
IČO: 60179724, DIČ: CZ5804120443
T: +420 603 441 046 E: aleszemen@seznam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI

Aleš Zemen

VYPRACOVALI

Aleš Zemen

Aleš Zemen
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRO NN
Mendíků 391/3, 140 00, Praha 4
IČO: 60179724, DIČ: CZ5804120443
mob: +420603441046 e-mail: aleszemen@seznam.cz

DATUM

05 / 2024

STUPEŇ

DPS

NÁZEV VÝKRESU

ELEKTROINSTALACE
SOUPIS MATERIÁLU

MĚŘÍTKO

FORMÁT

ČÍSLO VÝKRESU

D.2.2.6

ČÍSLO PARÉ

bezpečný stojan	kon 5m	ks	1
bezpečný stojan	kon 3,5m	ks	13
výstroj smachtel pro odbočení			1
výstroj smachtel pětižilová s pojistkou		ks	14
svítidla TECEO S/10LED/350mA/5307blacklight/2700K 12W		LED 12,0W	4
svítidla ISLA LED/16led/350mA/5103 asym/2700K		LED 11,0W	10
kabel CYKY5x10 vč uložení v trubce a výkopu		m	350
ochranná trubka	KOPOFLEX KF09040	m	350
popisové štítky		ks	14
mechanická ochrana kabelu ve výkopu (cihla, bet.deska a pod)		m	340
kabelová rýha v zem.tř.3	350*450	l=340m=>m3	53,55
kabelová rýha v zem.tř.3	1200*550	l=13m=>m3	9,4
kabelová chránička do 100Φ	betonová /ocelová	m	13
pískové lože		m ³	19,04
zásyp kabelové rýhy		m ³	34,6
výstražná folie nn		m	340
odvoz zeminy na skládku do 20km		m ³	19
provizorní úprava povrchu		m ²	119
výkop pro bet základ stožáru		m ³	3
PVC trubka Φ 200/800		ks	14
beton pro základ VO stožáru		m ³	3
připojení kabelu CYKY do stávajícího svítidla VO		ks	1
nastavení svítidel a provozní zkoušky		hod	12
dokumentace skutečného provedení vč zaměření			1
Výchozí revize elektro			1

[illegible]

SPECIFIKACE MATERIÁLU

UZEMNĚNÍ

vodič	FeZn	ϕ 10mm		#
svorka	SR02			#
antikorozní ochrana vodiče			m2	1

Množství spotřebovaného materiálu bude vykázáno podle skutečnosti a potřeby při realizaci

materiál	materiál	montáž	montáž
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0