

POZNÁMKA:

- Nedílnou součástí výkresové dokumentace je textová část.
- Dodavatel stavby je povinen realizovat všechny práce platných norem s dodržáním technologických a bezpečnostních postupů.
- Veškeré deklarované rozměry je nutné průběžně ověřovat přímo na stavbě a odlišné skutečnosti konzultovat se zodpovědným projektantem.

S - JTSK, Bpv
A K C E

LESOPARK NA KOLEČKU ROUDNICE NAD LABEM

LOKALITA

Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem [741647]
P.č.: 4220/1, 4220/2, 4309/1, 3204/262, 3204/161
3204/179, 3204/366

OBJEDNATEL

Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334

ZHOTOVITEL

Land05 s. r. o.
Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 07898860
DIČ: CZ07898860

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Land05 Ateliér zahradní a krajinářské
architektury

Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
T: +420 603 365 158, E: contact@land05.cz
www.land05.cz

ČÁST

D.4.1 Architektonicko stavební řešení
SO 04 Drobné občerstvení s hygienickým zázemím
a podpora pro rostliny

ZPRACOVATEL ČÁSTI

MONOFORM architekti s.r.o.
Kodaňská 558/25, 10100 Praha 10
IČO: 07848897, DIČ: CZ07848897
T: +420 604 114 885 E: sevcik@monoform.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. arch. Jan Trávníček, ČKA 04564

VYPRACOVALI

Ing. arch. Jindřich Ševčík
Mgr. art. Robert Martinček
Bc. Juraj Vronka

DATUM

STUPEŇ

05 / 2024

DPS

NÁZEV VÝKRESU

DVEŘE

MĚŘÍTKO

FORMÁT

ČÍSLO VÝKRESU

-

-

D.4.1.501

ČÍSLO PARÉ

Označení druhů dveří podle konstrukce materiálu	TYP	SEZNAM POLOŽEK
	D1	DVEŘE VSTUPNÍ
	D2	DVEŘE DŘEVĚNÉ
	-	-
	-	-

OTEVÍRÁNÍ L levé (u dvoukřídlových dveří aktivní dveřní křídlo)
P pravé (u dvoukřídlových dveří aktivní dveřní křídlo)

POČET DVEŘNÍCH KŘÍDEL
1 jednokřídlové
2 dvoukřídlové

BOČNÍ SVĚTLÍK / NADSVĚTLÍK
NS nadsvětlik nad dveřním křídlem
NS-S nadsvětlik nad dveřním křídlem stavebně oddělený
BS boční světlik po obou stranách dveřního křídla
BS-L boční světlik vlevo od dveřního křídla (ze strany otevírání dveří)
BS-P boční světlik vpravo od dveřního křídla (ze strany otevírání dveří)
NE bez bočního světliku a nadsvětliku

ZÁRUBEŇ - TYP velikost stavebního otvoru je závislá na konkrétním typu zárubně, otvory budou připraveny dle požadavků dodavatele výplně otvoru
STAV - stávající zárubeň bude ponechána. Budou provedeny případné opravy. Celá zárubeň bude 2x natřena bílou barvou RAL 9002.
HSE LZb pro SDK příčky, ocelová zárubeň vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a závěsovými kapsami V 8100. Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou. Konečná úprava synt. barva, odstín dle projektu interiéru. Standart tři závěsy, pokud není uvedeno jinak
HSE LZ-USD pro SDK příčky, ocelová zárubeň vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň bezfalcová s polodrážkou pro TPE – těsnění a závěsovými kapsami V 8100. Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou. Konečná úprava synt. barva, odstín dle projektu interiéru. Standart tři závěsy, pokud není uvedeno jinak
RAM systémová rámová zárubeň k dveřnímu křídlu. U požárních dveří s certifikovanou požární odolností s dveřním křídlem. Standart tři závěsy, pokud není uvedeno jinak.
RC3 systémová zárubeň k bezpečnostním dveřím, která musí být odpovídajícím způsobem zabudována do stavebních konstrukcí tak, aby byla splněna odolnost vstupu jako celku.
POŽÁR - systémová zárubeň k protipožárními dveřím, která musí být odpovídajícím způsobem zabudována do stavebních konstrukcí tak, aby byla splněna odolnost vstupu jako celku.

VRCHNÍ KOVÁNÍ KL-KL klika + klika
KL-MA klika + madlo
KL-KO klika + koule
KL-PAN KL klika + paniková klika dle ČSN EN 179

SAMOZAVÍRAČ ANO umístěn pouze na aktivní křídlo dveří
NE bez požadavku na samozavírač

ZÁMEK CYL zámek s cylindrickou vložkou
PAN (RC1-4) panikový s cylindrickou vložkou (bezpečnostní třída)
RC1-4 zámek s cylindrickou vložkou s bezpečnostní třídou podle ČSN P ENV 1303, s patentově chráněným profilem klíče
EMG elektromagnetický zámek
EME elektromechanický zámek
EMO elektromotorický zámek

ZARÁŽKA 1 jedna zarážka dveřního křídla
2 dvě zarážky dveřního křídla

STAVĚČ KŘÍDLA 1 jeden mechanický stavěč dveřního křídla
2 dva mechanické stavěče dveřního křídla
NE bez stavěče

PROSKLENÍ	NE	bez prosklení
	ANO	zasklení bezpečnostním sklem
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA (U)		minimální požadavky
	1,5 W/(m2.K)	dveřní a okenní výplň z vytápěného prostoru do exteriéru
	2,3 W/(m2.K)	dveře z vytápěného do temperovaného prostoru
	NE	bez požadavku
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST (Rw)		
	27dB	standard - dveře
	32dB	pracovny, kanceláře se zvýšenými nároky, společné prostory - dveře

Bezpečnostní odolnost dle ČSN EN 1627

RC1-RC3	bezpečnostní dveře se systémovou zárubní. Výrobek jako celek zabudovaný do stavební konstrukce musí být proveden tak, aby byla splněna požadovaná odolnost vstupu jako celku. Dveře s certifikovanou bezpečnostní odolností dle ČSN EN 1627. Konstrukce dveří musí odpovídat směru otevírání dveří.
---------	---

POŽÁRNÍ ODOLNOST

NE	bez požadavku na požární odolnost
EW 30DP3+C+S	příklad značení požadavků na dveřní výplň
EW 30DP3	požadovaná požární odolnost uzávěru+hořlavost materiálů
C	požadavek na samozavírací zařízení
S	požadavek na kouřotěsnost

Všeobecně :

Z hlediska požadované požární odolnosti celé dveřní sestavy musí být vybavení dveří , dořešeno s dodavatelem dveří. Nehořlavé provedení musí být certifikováno jako systémové, tj. včetně zárubně. Panikové kování instalované na dveřích v únikových trasách musí být certifikováno a schváleno pro použití v ČR a provedeno v souladu s ČSN EN 1125, ČSN EN 179. Prvky s požadovanou bezpečnostní třídou musí být doložena veškerá certifikace.

Veškeré konečné povrchové úpravy podléhají schválení architekta a investora stavby, veškeré kování bude vyvzorkované. Na veškeré výrobky je nutné přeložit výrobní dokumentaci ke schválení.

Veškeré rozměry budou prověřeny dodavatelem přímo na stavbě. Přesné rozměry nutné pro subdodávky výplní otvorů, budou prověřeny přímo na stavbě dodavatelem, na jeho vlastní zodpovědnost.

Dveře s přístupem pro imobilní budou provedeny v souladu s vyhl. 398/2009Sb - o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

POPIS STANDARDU

označení	Standard prvku	Barevnost	
D1	DVEŘE VSTUPNÍ Dveře do místností toalet budou plné, tepelněizolační, bezpečnostní, bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost nebo požární odolnost. Vybavení dveří a kování bude v provedení broušená nerez. Konkrétní typ kování bude upřesněn. Barva dveří z exteriérové části je černošedá (RAL 7021). Barva dveří z interiérové části je bílá (RAL 9010).	křídlo	CPL tl. min. 0,6mm, ext. část RAL 7021 (černošedá, mat), int. část RAL 9010 (bílá, mat)
		zárubeň	ocelové HSE LZ, ext. část RAL 7021 (černošedá, mat), int. část RAL 9010 (bílá, mat)
		kování	dělené, kruhová rozeta-nerez matný
		zasklení	bez zasklení
D2	DVEŘE DŘEVĚNÉ Otevíravé, s jádrem s odlehčené DTD, dveřní křídlo plné hladké, laminované CPL tl. min. 0,6mm, falcové, hrany bez zaoblení, tři závěsy na dveřní křídlo, celoobvodové těsnění. Zárubeň ke dveřnímu křídlu z lisovaného ocelového pozink. plechu - HSE LZ. Budou splněny požadavky bezpečnostní studie pro jednotlivé dveře, zárubně a jejich vybavení.	křídlo	CPL tl. min. 0,6mm, RAL 9010 (bílá, mat)
		zárubeň	ocelové HSE LZ, RAL 9010 (bílá, mat)
		kování	dělené, kruhová rozeta-nerez matný
		zasklení	bez zasklení

Označení	Do místnosti	Z místnosti	Popis standardu	stavební otvor			Počet dveřních křídel	Šířka dveří - světlý průchozí rozměr	Výška dveří - světlý průchozí rozměr	Otevírání - L/P	Boční světlík Nadsvětlik	Typ zárubně	Kování (ze strany pantů)	Prosklení	Samozavírač	Stavěč křídla	Zámek	Zarážka dveřního křídla	Okopný plech	Požární odolnost	Bezpečnostní odolnost dle ČSN EN 1627	Součinitel prostupu tepla	Vzduchová nepřrůzuvčnost	EPS	EZS	ACS	Poznámka další příslušenství
				stavební šířka otvoru	stavební výška otvoru	Tloušťka stěny (ústi)																					
D.1/1.01	1.06	ext.	D1	1050	2075	200	1	900	2000	L	NE	RC-3	KO-KL	NE	ANO	NE	EMO	1	NE	NE	RC-3	1,5	27	NE	NE	NE	zvenku označení WC muži
D.1/1.02	1.08	ext.	D1	1050	2075	200	1	900	2000	P	NE	RC-3	KO-KL	NE	ANO	NE	EMO	1	NE	NE	RC-3	1,5	27	NE	NE	NE	zvenku označení WC ženy a osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace
D.2/1.01	1.07	1.06	D1	900	2020	100	1	700	1970	L	NE	HSE LZb	KL-KL	NE	NE	NE	WC	1	NE	NE	NE	NE	27	NE	NE	NE	
D.2/1.02	1.02	1.01	D1	900	2020	100	1	700	1970	P	NE	HSE LZb	KL-KL	NE	NE	NE	CYL	1	NE	NE	NE	NE	27	NE	NE	NE	
D.2/1.03	1.03	1.02	D1	900	2020	100	1	700	1970	P	NE	HSE LZb	KL-KL	NE	NE	NE	CYL	1	NE	NE	NE	NE	27	NE	NE	NE	
D.2/1.04	1.04	1.02	D1	900	2020	100	1	700	1970	P	NE	HSE LZb	KL-KL	NE	NE	NE	WC	1	NE	NE	NE	NE	27	NE	NE	NE	
D.2/1.05	1.05	1.04	D1	900	2020	100	1	700	1970	P	NE	HSE LZb	KL-KL	NE	NE	NE	WC	1	NE	NE	NE	NE	27	NE	NE	NE	