

S - JTSK, Bpv

A K C E

LESOPARK NA KOLEČKU ROUDNICE NAD LABEM

LOKALITA

Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem [741647]
P.č.: 4220/1, 4220/2, 4309/1, 3204/262, 3204/161
3204/179, 3204/366

OBJEDNATEL

Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334

ZHOTOVITEL

Land05 s. r. o.
Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 07898860
DIČ: CZ07898860

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
T: +420 603 365 158, E: contact@land05.cz
www.land05.cz

ČÁST

D.4.4.2 Vytápění, chlazení, vzduchotechnika
SO 04 Drobné občerstvení s hygienickým zázemím
a podpora pro rostliny

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Ing. Martin Beneš
U Mlýnského rybníka 94, Praha 4- Šeberov
IČO: 13128710, DIČ: CZ6404142635
benes_martin@post.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. Martin Beneš ČKAIT 0008727

VYPRACOVALI

Ing. Martin Beneš

DATUM

STUPEŇ

03 / 2024

DPS

NÁZEV VÝKRESU

VÝKAZ VÝMĚR

MĚŘÍTKO

FORMÁT

ČÍSLO VÝKRESU

D.4.4.2.0

ČÍSLO PARÉ

stavba : SO04 Drobné občerstvení - Lesopark Na kolečku , Roudnice nad Labem

investor : Město Roudnice nad Labem

pol.č.	pd dle UR	popis	m.j.	počet
731 Vytápění a Chlazení				
		Venkovní kondenzační jednotka 7,0/8,0 kW chlazení/topení (630x800x300mm)	ks	1
		konzoly na zeď a spojovací materiál		
		Vnitřní nástěnná jednotka 7,0/8,0 kW chlazení/topení(320x1050x250mm)	ks	1
		Náplň chladiva(R32) součástí venkovní jednotky	kg	0,5
		Propojovací potrubí Cu s izolací a kašírováním v rolích		
		Ø 9,5 mm	bm	10
		Ø 15,9 mm	bm	10
		konzoly a závěsy Cu potrubí	ks	8
		těsnící a spojovací materiál	kg	2
		Potrubí PE DN20 kondenzát	bm	5
		Elektrická topná rohož 150W/m2	m2	10
		sekce 1-3 pás šířka 1000mm délka 4500mm	sb	3
		sekce 4 pás šířka 1000mm délka 2000mm	sb	1
		sekce 5 pás šířka 500mm délka 4500mm	sb	1
		sekce 6-9 šířka 500mm délka 1500mm	sb	4
		Termostat s časovým režimem a podlahovým čidlem pro topnou rohož	ks	5
		Montážní a pomocný materiál	kg	30
		Ostatní přípomocné práce	HZS	10
		Revize, zaregulování a uvedení do provozu	HZS	15

stavba : SO04 Drobné občerstvení - Lesopark Na kolečku , Roudnice nad Labem

investor : Město Roudnice nad Labem

pol.č.	od dle UR	popis	m.j.	počet
--------	-----------	-------	------	-------

751 Vzduchotechnika**Zař. č. 1 - Sociální zařízení občerstvení**

Potrubní ventilátor 250 m3/hod., dP=60Pa,el. příkon motor 30W,230V	ks	1
Klapka přetlaková Ø125	ks	1
Tlumič hluku Ø125–600	ks	2
Talířový ventil odvodní bílý Ø125	ks	3
Venkovní žaluzie 200x200 pozink plech	ks	1
Ohebné Alu. potrubí Ø125mm	bm	3
Potrubí kruhové Spiro pozink. plech Ø125mm	bm	4
Závěsy ,táhla a objímky kruh. potrubí	sb	8

Zař.č. 2 - Sociální zařízení návštěvníků parku

Potrubní ventilátor 250 m3/hod., dP=60Pa,el. příkon motor 30W,230V	ks	1
Klapka přetlaková Ø125	ks	1
Tlumič hluku Ø125–600	ks	2
Talířový ventil odvodní bílý Ø125	ks	4
Venkovní žaluzie 200x200 pozink plech	ks	1
Ohebné Alu. potrubí Ø125mm	bm	3
Potrubí kruhové Spiro pozink. plech Ø125mm	bm	5
Závěsy ,táhla a objímky kruh. potrubí	sb	10

Zař. č. 3 - Nouzové větrání občerstvení

Potrubní ventilátor 550 m3/hod., dP=50Pa,el. příkon motor 50W,230V	ks	1
Klapka přetlaková Ø160	ks	1
Venkovní žaluzie 250x250 pozink plech	ks	1
Stěnová mřížka ALU 600x100 t=20mm	ks	1
Ohebné Alu. potrubí zvukotlumící Ø160mm	bm	4
Přechod pozink. plech 600x100- Ø160mm	ks	1
Potrubí kruhové Spiro pozink. plech Ø160mm	bm	1
Závěsy ,táhla a objímky kruh. potrubí	ks	5

Montáže VZT zařízení	HZS
----------------------	-----

Montáže VZT potrubí	HZS
---------------------	-----

Seřízení a zareglování na projektované parametry	HZS
--	-----