



S - JTSK, Bpv

A K C E

LESOPARK NA KOLEČKU ROUDNICE NAD LABEM

LOKALITA

Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem [741647]
P.č.: 4220/1, 4220/2, 4309/1, 3204/262, 3204/161
3204/179, 3204/366

OBJEDNATEL

Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334

ZHOTOVITEL

Land05 s. r. o.
Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 07898860
DIČ: CZ07898860

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Land05 Ateliér zahradní a krajinné architektury

Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
T: +420 603 365 158, E: contact@land05.cz
www.land05.cz

ČÁST

D.4.1 Architektonicko stavební řešení
SO 04 Drobné občerstvení s hygienickým zázemím
a podpora pro rostliny

ZPRACOVATEL ČÁSTI

MONOFORM architekti s.r.o.
Kodaňská 558/25, 10100 Praha 10
IČO: 07848897, DIČ: CZ07848897
T: +420 604 114 885 E: sevcik@monoform.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. arch. Jan Trávníček, ČKA 04564

VYPRACOVALI

Aleš Zemen
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRO NN
Mendíkova 391/3, 140 00 Praha 4
IČO: 60179724, DIČ: CZ5804120443
T: +420 603 441 046 E: aleszemen@seznam.cz

Aleš Zemen

DATUM

05 / 2024

STUPEŇ

DPS

NÁZEV VÝKRESU

PŮDORYS 1.NP- uzemnění

MĚŘÍTKO

1:50

FORMÁT

3xA4

ČÍSLO VÝKRESU

D.4.4.3.04

ČÍSLO PARE

Aleš Zemen
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRO NN
Mendíkova 391/3, 140 00, Praha 4
IČO: 60179724, DIČ: CZ5804120443
mob: +420603441046 e-mail: aleszemen@seznam.cz

VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ
VODIČ FeZn10 cca 1,5m NAD TERÉN
VODIVÉ PROPOJE OŠETŘIT OCHRANNÝM NÁTĚREM

VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ SVODU VODIČ FeZn10
cca 1,5m NAD TERÉN
VODIVÉ PROPOJE OŠETŘIT OCHRANNÝM NÁTĚREM

±0,000
1.09

VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ MET V RP2
1.NP VODIČ FeZn10 VODIVÉ
PROPOJE OŠETŘIT OCHRANNÝM
NÁTĚREM

VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ MET V RP1
1.NP VODIČ FeZn10 VODIVÉ
PROPOJE OŠETŘIT OCHRANNÝM
NÁTĚREM

ZÁKLADOVÉ ZEMNĚNÍ SOUSTAVA TYP B
ZEMNÍCI PÁSEK FeZn30x4 VODIVÉ SPOJE
OŠETŘIT OCHRANNÝM NÁTĚREM

VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ SVODU VODIČ FeZn10
cca 1,5m NAD TERÉN
VODIVÉ PROPOJE OŠETŘIT OCHRANNÝM NÁTĚREM

VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ SVODU VODIČ FeZn10
cca 1,5m NAD TERÉN
VODIVÉ PROPOJE OŠETŘIT OCHRANNÝM NÁTĚREM

VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ SVODU VODIČ FeZn10
cca 1,5m NAD TERÉN
VODIVÉ PROPOJE OŠETŘIT OCHRANNÝM NÁTĚREM

RP1+MET
RP2+MET

rozsudč podružný + MET

vypínač řaz.1 – domovní/IP44
spínač řaz.5 – domovní/IP44

termostat – domovní

vodivé ochranné pospojování

světlo žárovkové

vývod silový /sv–světelný

zásuvka jednoduchá – IP44

zásuvka jednoduchá – domovní

pohybové čidlo

elektrický ventilátor

hromosvodový svod povrchový

ZS – zkušební svorka

OU – ochranný úhelník

základové zemnění FeZn30x4

vodivý propoj – konstrukční svorka

autonomní optický detektor

kouře s teplotním senzorem

nouzové světlo s vlastním zdrojem

