R4P100 ReqType:Q ReqExtID:00197698S7 ProcesID:CS-20250107T134048-0001 DocExtID:00000000789008O8 BOID:001A4A1A12051EEFB39E93C8DC6D1A12
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAa/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D35 ZakID:00129897O9 DocID:00105230794 1 IA:279\cw00825p2ia2-42033198 Ver:X799D261 QUICK str:1 lst:1
PageName: Dopis_first_NV:, PageCounter: 1 overflow 1 Marketing: Popis0: D35

DISTRIBUCE

D0000000102290903309

Tomáš Behina
Bitozeves 125
440 01 BITOZEVES

NAŠE ZNAČKA
001157996771

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 7. 1. 2025

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 7. 1. 2025 týkající se vydání souhlasu s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v našem majetku.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Roudnice nad Labem vedená pod názvem “Roudnice nad Labem, Rekonstrukce VO, lokalita Houskova a okolí“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **kabelového vedení VN a NN,vrchního vedení NN a distribuční trafostanice VN/NN** v našem majetku.

S činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení souhlasíme za těchto podmínek:

1) Základy stožárů lamp VO budou umístěny ve vzdálenosti min. 0,6m od krajního kabelu podzemního kabelového vedení NN, 1 m od základu rozpojovacích, popř. přípojkových skříní a min. 4 m od základu (paty) distribuční trafostanice VN/NN napojené nadzemním vedením VN, 2 m od základu (paty) distribuční trafostanice VN/NN napojené podzemním vedením VN min., 4 m od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení VN. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050, budou viditelně označeny výstražnou fólií tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o vodovod/kanalizaci/plynovod/VO/sdělovací vedení apd. Upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) stávajících podzemních sítí, dle ČSN 73 6005.

   V blízkosti nadzemního vedení NN budou pro stavbu dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu, tak aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů, popř. poškození zemnící pásky.

   Toto vyjádření je vydáno pouze za účelem stanovení podmínek povolení stavby a povolení činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu distribučního zařízení a NENAHRAZUJE souhlas provozovatele distribučního zařízení s umístěním zařízení veřejného osvětlení na podpěrné body distribuční sítě NN ani smlouvu/dohodu o pronájmu podpěrných bodů za tímto účelem ani souhlas s umístěním kabelu VO do společného výkopu se zařízením ČEZ Distribuce, a. s

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:00119769857 ProcesID:CS-20250107T134048-0001 DocExtID:00000000078900808 BOID:001A4A1A12051EEFB39E93C8DC6D1A12
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAa/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D35 ZakID:00129989709 DocID:00105230794 1 IA:279\cw00825p2ia2-42033198 Ver:X799D261 QUICK str:2 lst:1
PageName: Dopis_next_NV., PageCounter: 2 owerflow 1 Marketing: Popis0: D35

Případné připojení k distribuční síti NN nebo změna parametrů odběru ve stávajícím odběrném místě, přemístění měření apd. bude provedeno dle technických podmínek připojení, které jsou (budou) přílohou uzavřené smlouvy ze žádosti o připojení.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

4. V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

D00000001102290903369

DISTRIBUCE

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Vyhrazujeme si právo kdykoli souhlas odvolat, zjistíme-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

S pozdravem

Ing. Roman Válek
Vedoucí odboru Regionální obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0019769857 ProcesID:CS-20250107T134048-0001 DocExtID:0000000078900808 BOID:001A4A1A12051EEFB39E93C8DC6D1A12
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAa/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D35 ZakID:0012989709 DocID:0010523079411A:279\cw00825p2ia2-42033198 Ver:X799D261 QUICK str:3 lst:2
PageName: Dopis_next_NV:, PageCounter: 3 owerflow 0 Marketing: Popis0: D35

D0000000010226963369