

POUZDROVÝ ZÁKLAD
VÁLCOVÉHO STOŽÁRU VO v. = 8 m

UZEMŇOVACÍ SVORKA STOŽÁRU
UZEMŇOVACÍ DRÁT FeZn Ø10mm

ÚROVEŇ VETKNUTÍ

STOŽÁR VO
OCHRANNÁ PLASTOVÁ MANŽETA OMP 159 V MÍSTĚ VETKNUTÍ
KRYCÍ BETONOVÁ DESKA - BETON C 25/30
TERÉN (TRÁVNÍK)
ZÁSYP
CHRÁŇIČKA HDPE Ø110mm
PŘÍVODNÍ KABEL
PVC POUZDRO
PLECH NEBO KERAMICKÁ DLAŽDICE
BETONOVÝ ZÁKLAD STOŽÁRU
BETON TYPU C16/20

STOŽÁR VE ZPEVNĚNÉM TERÉNU

ÚROVEŇ VETKNUTÍ

Povrch (asfalt, dlažba apod.)
Krycí betonová deska

DŘEVĚNÉ KLÍNY
PÍSEK
POUZDRO
BETONOVÝ ZÁKLAD STOŽÁRU
BETON TYPU C16/20

POUZDROVÝ ZÁKLAD
STOŽÁRU VO A PŘÍSVĚTLENÍ v. = 6,5 m

UZEMŇOVACÍ SVORKA STOŽÁRU
UZEMŇOVACÍ DRÁT FeZn Ø10mm

ÚROVEŇ VETKNUTÍ

STOŽÁR PŘÍSVĚTLENÍ
OCHRANNÁ PLASTOVÁ MANŽETA OMP 159 V MÍSTĚ VETKNUTÍ
KRYCÍ BETONOVÁ DESKA - BETON C 25/30
TERÉN (TRÁVNÍK)
ZÁSYP
CHRÁŇIČKA HDPE Ø110mm
PŘÍVODNÍ KABEL
PVC POUZDRO
PLECH NEBO KERAMICKÁ DLAŽDICE
BETONOVÝ ZÁKLAD STOŽÁRU
BETON TYPU C16/20

STOŽÁR VE ZPEVNĚNÉM TERÉNU

ÚROVEŇ VETKNUTÍ

Povrch (asfalt, dlažba apod.)
Krycí betonová deska

DŘEVĚNÉ KLÍNY
PÍSEK
POUZDRO
BETONOVÝ ZÁKLAD STOŽÁRU
BETON TYPU C16/20

POUZDROVÝ ZÁKLAD
STOŽÁRU VO A PŘÍSVĚTLENÍ v. = 6,0 m

UZEMŇOVACÍ SVORKA STOŽÁRU
UZEMŇOVACÍ DRÁT FeZn Ø10mm

ÚROVEŇ VETKNUTÍ

STOŽÁR PŘÍSVĚTLENÍ
OCHRANNÁ PLASTOVÁ MANŽETA OMP 133/ OMP 159 V MÍSTĚ VETKNUTÍ
KRYCÍ BETONOVÁ DESKA - BETON C 25/30
TERÉN (TRÁVNÍK)
ZÁSYP
CHRÁŇIČKA HDPE Ø110mm
PŘÍVODNÍ KABEL
PVC POUZDRO
PLECH NEBO KERAMICKÁ DLAŽDICE
BETONOVÝ ZÁKLAD STOŽÁRU
BETON TYPU C16/20

STOŽÁR VE ZPEVNĚNÉM TERÉNU

ÚROVEŇ VETKNUTÍ

Povrch (asfalt, dlažba apod.)
Krycí betonová deska

DŘEVĚNÉ KLÍNY
PÍSEK
POUZDRO
BETONOVÝ ZÁKLAD STOŽÁRU
BETON TYPU C16/20

ULOŽENÍ KABELU VO V CHODNÍKU

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ČERVENÉ BARVY

ŽIVIČNÝ POVRCH
BETONOVÝ PODKLAD
ZHUTNĚNÝ VÝKOPOVÝ MATERIÁL
BETONOVÁ DESKA, CIHLA
NEBO PVC DESKA
SILOVÝ KABEL VO V CHRÁŇIČCE DN 50
PÍSKOVÉ LOŽE
ZEMNÍČÍ DRÁT FeZn Ø10mm
ULOŽENÝ NA DNĚ VÝKOPU

ULOŽENÍ KABELU VO VE VOLNÉM TERÉNU

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ČERVENÉ BARVY

TRAVNÍK / DRNÝ
ŽIVIČNÝ POVRCH
ZHUTNĚNÝ VÝKOPOVÝ MATERIÁL
BETONOVÁ DESKA, CIHLA
NEBO PVC DESKA
SILOVÝ KABEL VO V CHRÁŇIČCE DN 50
PÍSKOVÉ LOŽE
ZEMNÍČÍ DRÁT FeZn Ø10mm
ULOŽENÝ NA DNĚ VÝKOPU

ULOŽENÍ KABELU VO VE VOZOVCE/VJEZDU PŘEKOP

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ČERVENÉ BARVY

ŽIVIČNÝ POVRCH
BETONOVÝ PODKLAD
ZHUTNĚNÝ VÝKOPOVÝ MATERIÁL
2xCHRÁŇIČKA DN 110 mm
PRO STÁVAJÍCÍ SILOVÝ KABEL VO V CHRÁŇIČCE DN 50
OBETONOVÁNÍ CHRÁŇÍČEK
ZEMNÍČÍ DRÁT FeZn Ø10mm

ULOŽENÍ KABELU VO VE VOZOVCE - OCHRANA STÁVAJÍCÍHO KABELU PŘEKOP

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ČERVENÉ BARVY

ŽIVIČNÝ POVRCH
BETONOVÝ PODKLAD
ZHUTNĚNÝ VÝKOPOVÝ MATERIÁL
1xDĚLENÁ CHRÁŇIČKA DN 110 mm
PRO STÁVAJÍCÍ SILOVÝ KABEL VO
1xREZERVNÍ CHRÁŇIČKA DN 110 mm
OBETONOVÁNÍ CHRÁŇÍČEK

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
2.	----	----
1.	----	----

GENERAČNÍ PROJEKTANT:

PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o.
Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem tel.: 416 831 624
IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792

HIP: Ing. Václav Fišer

SOUDRŽNOSTNÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝKOPOVÝ SYSTÉM S.P.V.

OTISK RAŽIČKA:

Investor: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

KÚ: Roudnice nad Labem (741647)

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Filip, Ph.D.

Vypracoval: Ing. Václav Kovářik

Datum: 01/2025 Číslo zakázky: 23-042 Formátů A4: 5 Stupeň: DUSP

Zakázka: ROUDNICE NAD LABEM - REKONSTRUKCE ULICE PROKOPOVA

Příloha: VZOROVÉ ŘEZY

Měřtko: - Paré:

Číslo přílohy: D401.5