



1.22
UČEBNA
SV=4,150 M
±590 m³/h

2x VS1-425/125-R3
2x 295 m³/h
4x VS2-425/75-R3
4x 140 m³/h

potrubí kruhové $\phi 250$

PŘ 250-200

regulační klapka $\phi 250$

ROZB 250-200

1860	1120	1870	960
870 (870)	2870 (870)		

1585	1400	1590	1405	1590	1445	1590	1445
670 (920)	2670 (920)	2670 (920)	2670 (920)	2670 (920)	2670 (920)	2670 (920)	2670 (920)

anemostat odtažený 400x400

ROZB 200-200-200

potrubí vedeno
ve dvojité podlaze 400x150

1.21
SKLAD

káček s regulační - zaústění do stolu

ohrby tlumič hlučn $\phi 315$

potrubní ventilátor $\phi 315$

stávající vyústění (rep)

PŘ 315-250

12030