



Městský úřad Roudnice nad Labem Odbor strategického a projektového řízení

Vyřizuje Bc. Linda Tarancovová
Telefon 416 850 130
E-mail ltarancovova@roudnicenl.cz
Vaše značka
Naše značka MURCE/47460/2026
Spisová značka VEU/ 23/2026
Datum 13.10.2026 14:31:50

Dodatek č. 1 k zadávací dokumentaci a Vysvětlení zadávací dokumentace II.

Zadavatel: **Město Roudnice nad Labem**
Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou
IČ zadavatele: 00264334
Sídlo zadavatele: Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem

tímto vysvětluje a mění zadávací dokumentaci dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení s názvem:

„Roudnice nad Labem – Rekonstrukce VO – MODF 2025“

Zadavatel v souladu s odst. 9.2 zadávací dokumentace a § 98 a § 99 zákona tímto vysvětluje a upravuje zadávací dokumentaci zveřejněnou na profilu zadavatele a internetových stránkách zadavatele dne 25. 9. 2026, a to následovně.

Dotaz č. 3, přijatý elektronicky dne 8. 10. 2026 přesné znění dotazu:

- a) Ve výkazu není zřejmé, zda jsou svorkovnice 5tižilové nebo 4 žilové. Dle kabelu CYKY 5x10uváděného ve výkazu, mají být 5ti žilové.
- b) V některých ulicích jsou rozdělovací hlavy KIS naukončení kabelu 4 žilové a v dalších ulicích 5ti žilové. Je potřeba výkaz sjednotit.

Odpověď na dotaz č. 3

- a) Zadavatel sděluje, že ve městě Roudnice nad Labem se pro veřejné osvětlení používají kabely 5ti žilové (jeden vodič je pro napájení externích zařízení). Z tohoto důvodu jsou všechny stožárové výzbroje pro 5ti žilové kabely.
- b) Zadavatel sděluje, že z důvodu používání 5ti žilových kabelů (viz výše) je nutné použít rozdělovací hlavy KIS na ukončení kabelu pro 5ti žilové kabely.

Současně zadavatel zveřejňuje aktualizovanou Přílohu č. 4 ZD – Soupis dodávek a prací – slepý rozpočet s výkazem výměr

Dotaz č. 4, přijatý elektronicky dne 8. 10. 2026 přesné znění dotazu:

Jak se bude fakturovat akce? Dle Sod jsou rozděleny fakturace na rok 2026–5 mil., rok 2027–7,5mil., a zbytek na rok 2028. Dle výběrového řízení se SoD podepíše cca koncem listopadu 2026, tím pádem se v roce 2026 vyfakturuje 0,- Kč. Peníze z roku 2026 propadnou? Jak to vyřešíte?

Odpověď na dotaz č. 4

V odst. 5.2. Smlouvy o dílo jsou uvedeny maximální fakturovatelné částky v jednotlivých letech. Pokud v roce 2026 nebude zhotovitelem fakturována žádná část ceny díla, neznamená to, že by zhotovitel ztrácel nárok na plnou úhradu ceny díla a že by „peníze za rok 2026 propadly“. Cena díla může být do limitu stanoveného pro rok 2027 v odst. 5.2 návrhu Smlouvy o dílo fakturována v roce 2027 a zbývající část ceny díla bude zhotovitelem vyfakturována v roce 2028, a to za předpokladu, že bude do konce roku 2028 dílo dokončeno a předáno, jak předpokládá Smlouva.

Současně zadavatel zveřejňuje aktualizovanou Přílohu č. 3 ZD – Závazný návrh Smlouvy o dílo z důvodu nalezení administrativní chyby v původní verzi.

Na základě tohoto vysvětlení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, do 2. 11. 2026 do 10:00.

Otevírání nabídek proběhne dne 2. 11. 2026 v 10:10 ve velké zasedací místnosti v budově Městského úřadu č. dv. 27.

Přílohy:

Aktualizovaná Příloha č. 3 ZD – Závazný návrh Smlouvy o dílo

Aktualizovaná Příloha č. 4 ZD - Soupis dodávek a prací - slepý rozpočet s výkazem výměr

V Roudnici nad Labem, dne

Bc. Tomáš Grunt
Vedoucí OSPŘ

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 00264334 DIČ: CZ00264334
E-mail: zadatelna@roudnicehl.cz | www.roudnicehl.cz