
Stávající kabel VO bude stranově přeložen do stávající chráničky přechodem.
Stožár P-1 bude z statických důvodů založen na nové betonové patce 1,5m x 1,5m x 2,0m, stožár bude umístěn mimo ochranné pásmo plynovodu.
Na nový stožár VO bude přesunuta stávající výložka a svítidlo.
Na nový stožár VO bude přesunuta stávající výložka a svítidlo.
Stávající kabel VO bude nadzemním na nový kabel.
Na nový stožár VO bude přesunuta stávající výložka a svítidlo