



Městský úřad Roudnice nad Labem

Odbor Strategického a Projektového řízení

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem



MURLX00NIJS3

Vyřizuje: Tarancovová Linda Bc.
Tel.: 416 850 130
E-mail: ltarancovova@roudnicenl.cz
Internet: www.roudnicenl.cz

Č. j.: MURCE/23927/2024
Sp. Zn.: VEU/ 27/2024
Datum: 24.05.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1/DODATEK Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadavatel:

Název: Město Roudnice nad Labem
Sídlo: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. František Padělek, starosta

tímto v souladu s čl. 15 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Modernizace odborných učeben na Základní škole Roudnice nad Labem, Jungmannova 660**“, zadávané ve výběrovém řízení vedeném mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se Směrnicí Rady města Roudnice nad Labem č. 2/2022, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zadavatel odpovídá na dotaz č. 1, 2 a 3 a upravuje Přílohu č. 5 ZD – Položkový rozpočet k ocenění.

Dotaz č. 1, přijatý elektronicky přes portál zadavatele dne 22. 5. 2024 (přesné znění dotazu)

Dobrý den,
prosím o uvedení tloušťky následující položky, týká se obou objektů
- 776111312 Vyrovnání povrchu vyliáním nivelační hmotou

Odpověď na dotaz č. 1

Nelze předem určit tloušťku nivelační hmoty, protože se jedná pouze o vyrovnání podkladu stávající podlahy pod lino. Je počítáno, že stávající betonová podlaha je provedena v rovině s maximální odchylkou do 10 mm. Takže můžeme uvést tloušťku nivelety do 10 mm.



Městský úřad Roudnice nad Labem

Odbor Strategického a Projektového řízení

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Dotaz č. 2, přijatý elektronicky přes portál zadavatele dne 22. 5. 2024 (přesné znění dotazu)

Dobrý den,

prosím o uvedení šířky následující položky slepého výkazu výměr – Multimediální učebna 14 K 974031131 Vysekání rýh v podlaze betonové do hl. 5 cm m 40,000

Odpověď na dotaz č. 2

Šíře rýhy pro vložení kabelu, tj. do 5 cm.

Dotaz č. 3, přijatý elektronicky přes portál zadavatele dne 22. 5. 2024 (přesné znění dotazu)

Dobrý den,

minimálně následující položka chybí ve výkazu výměr Učebna robotiky, když už je tam úprava pro nové umyvadlo

725017123 Montáž a dodávka umyvadlo na šrouby CUBITO 60 x 45 cm, bílé soubor 1,00000

Odpověď na dotaz č. 3

Umyvadlo není součástí dodávky stavby, ale dodává ho nábytkář (je součástí nábytku). Stavba pouze připraví rozvody pro napojení umyvadla na vodu a odpad.

Dále zadavatel shledal nepřesnosti v Příloze č. 5 ZD – Položkový rozpočet k ocenění.

Položka č. 21 „Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír. odpadu základní“ byla doplněna o informaci maximálního průtoku vody 6 litrů/minutu.

Na základě tohoto vysvětlení **bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek do 10. 6. 2024 do 10:00 hodin.**

Otevírání obálek proběhne dne 10. 6. 2024 ve velké zasedací místnosti č. dveří 27 na MěÚ Roudnice nad Labem v 10:30 hodin.

Příloha:

Aktualizovaná Příloha č. 5 ZD – Položkový rozpočet k ocenění

V Roudnici nad Labem

Bc. Tomáš Grunt
vedoucí OSPŘ