



Městský úřad Roudnice nad Labem Odbor strategického a projektového řízení

Vyřizuje Bc. Linda Tarancovová
Telefon 416 850 130
E-mail ltarancovova@roudnicenl.cz
Vaše značka
Naše značka MURCE/36043/2026
Spisová značka VEU/ 18/2026
Datum 29.07.2026

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Zadavatel: **Město Roudnice nad Labem**
Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou
IČ zadavatele: 00264334
Sídlo zadavatele: Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem

tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon“), v souladu se Směrnicí rady města Roudnice nad Labem č. 2/2025 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

„Nákup IT vybavení pro Základní uměleckou školu“

Dotaz č. 2, přijatý elektronicky dne 28. 7. 2026 (přesné znění dotazu)

Otázka č. 1

Multimediální učebna - instalace LCD panelu a repro

Prosím o upřesnění instalačního materiálu v rámci montáže LCD panelu a repro, ze zadání a odpovědí stále není zřejmé, jak má dodavatel zařízení instalovat a jakou kabeláž musí dodat.

Odpověď na otázku č. 1

Požadujeme instalaci LCD panelu na stěnu, kde je připravená elektrická a datová zásuvka. U LCD panelu je připravena chránička vedoucí ke katedře.

Součástí dodávky a montáže musí být vhodný HDMI kabel v potřebné délce 10-15 m zakončený u katedry na přípojně místo s HDMI zásuvkou.

Pro reproduktory jsou již zadavatelem připraveny audio kabely v chráničce (bez konektorů), svedené k místu u katedry, kde požadujeme přímé zapojení do zesilovače. Reproductory požadujeme instalovat na stěnu na vhodné držáky, přívodní elektrický kabel vhodně uložit do elektroinstalační lišty k zásuvce za panelem. Veškerý instalační materiál, tzn. potřebné lišty, přípojně místo, HDMI, 230 V a LAN kabel budou součástí dodávky zhotovitele.

Otázka č. 2

Učebna VO - instalace plátna a projektoru

Prosím o upřesnění instalačního materiálu v rámci montáže projektoru a plátna, ze zadání a odpovědí stále není zřejmé, jak má dodavatel zařízení instalovat a jakou kabeláž musí dodat.

Odpověď na otázku č. 2

Součástí dodávky a montáže musí být vhodný HDMI kabel v potřebné délce 10-15 m zakončený u katedry na přípojně místo s HDMI zásuvkou.

Přívodní elektrický kabel a HDMI kabel požadujeme vhodně uložit do elektroinstalační lišty. Veškerý instalační materiál, tzn. potřebné lišty, přípojně místo, kabel HDMI a 230 V budou součástí dodávky zhotovitele.

Na základě tohoto vysvětlení zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Otevírání nabídek proběhne dne 6. 8. 2026 v 10:30 ve velké zasedací místnosti č. dv. 27 v budově Městského úřadu Roudnice nad Labem.

V Roudnici nad Labem

Bc. Tomáš Grunt
vedoucí OSPŘ