



Městský úřad Roudnice nad Labem

Odbor Strategického a Projektového řízení

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem



MURLX00OYOKZ

Vyřizuje: Moravcová Tereza Mgr.
Tel.: 416 850 257
E-mail: tmoravcova@roudnicenl.cz
Internet: www.roudnicenl.cz

Č. j.: MURCE/ 196/2025
Sp. Zn.: VEU/ 41/2024
Datum: 02.01.2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VI.

Zadavatel: **Město Roudnice nad Labem**
Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou
IČ zadavatele: 00264334
Sídlo zadavatele: Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem

tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace dle čl. 8.2 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce vedené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon“)

„Výměna oken na Domově důchodců v Roudnici nad Labem“

Dotaz č. 1 přijatý elektronicky dne 20. 12. 2024 (přesné znění dotazů)

Ve specifikaci oken a dveří ozn. D10, D13 a D14 je v poznámce uvedeno, že dveře jsou součástí únikové cesty. Žádáme tímto zadavatele o upřesnění, jakou normou se v tomto případě řídit s ohledem na vybavení dveřního kování - např. nouzové kování dle ČSN EN 179? Ve specifikaci to není uvedeno.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Otevíratelnost, průchodnost a kování dveří, které se nacházejí na únikové cestě, musí odpovídat českým technickým normám: ČSN 73 0833 PBS; ČSN EN 179.

Na základě tohoto vysvětlení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 20.1. 2025 9:00 hod.



Městský úřad Roudnice nad Labem

Odbor Strategického a Projektového řízení

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 20. 1. 2024 v 9:10 ve velké zasedací místnosti č. dv. 27 v budově Městského úřadu Roudnice nad Labem.

V Roudnici nad Labem

Bc. Tomáš Grunt
vedoucí OSPŘ